


하나론 보온통 시공방법 및 시공예



하나론 보온통을 해당 배관의 갈라진 부위를 벌려 끼운 후 길이 방향으로 절개된 연결 부위는 PE FOAM TAPE 또는 AL TAPE로 꼼꼼히 처리하고, 외장용 테이프 (매직테이프 및 포리마 테이프)로 감은 후 길이 방향으로 알루미늄 밴드를 견고하게 밴딩하여 마감 처리합니다.